

### Szellőzés jelmagyarázat:

A beltéri ajtók küszöb nélkül készülnek.

— — — — — Elszívó légcsatona hálózat

- Helios ELS-VF60 elszívóventilátor, 60 m3/h, Helios ELS-GU, süllyesztett ventilátorházzal fix utánfutás, páraérzékelő, légfőmör visszacsapó
- Helios DH100 kifűvőelem, UDP100 ferdetető talp STV100 csőkapcsoló

— 2 db ajtórács 400x100/db alsó-felső beépítéssel

### Fűtés - hűtés jelmagyarázat:

— Fűtési előremenő vezeték  
- - - Fűtési visszatérő vezeték


#### Radiátor jelölések:

001 / 1	Helyiség / radiátor száma
Vogel & Noot 22K 1600-600	Típusa
992 W	Hőleadás
5	RA-N rad. szelep előbeállítás értéke

#### Helyiségek jelölése:

0.09.	Helyiség száma
Lépcsőház	Helyiség megnevezése
Tl 20 °C	Téli belső lég hőmérséklet
Qt 470 W	Téli hőveszteség

A KIVITELEZÉS ELŐTT AZ EGYES SZAKÁGAK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSA ELENEDHETETLEN !  
A SZERELÉSI SORREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ !

	Épületgépészet	Rajzszám:	Gf-02
	Épüeltergnetika	Munkaszám:	B-180224-1
Építető: Pécsvárad Város Önkormányzata		Tervfajta:	kviteli
Építkezés helye: Pécsvárad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916		Méretarány:	1:50
Tárgy: Fűtés, szellőzés - emeleti alaprajz		Dátum:	2018.02.28.
Szerkesztő: Csigó Balázs	Tervező:	Tervező: Csigó Balázs G-02-1137	

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv a Tervező terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével.  
A terv csak a kapcsolódó tervekkel és a műszaki leírással együtt érvényes. A falhornyok, földemáttörések, faláttörések írásos statikus szakvéleménnyel alakíthatók ki.